

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-5/27
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

«11» июня 2021 г.

г. Курган, пр. Конституции, 44

При проведении плановой выездной проверки в отношении государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1» (ГБУ «Центр помощи детям №1»), юридический адрес: г. Курган, пр. Конституции, 44 были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки № 06-5/49 от 11.06.2021.

(указать наименование объекта; перечислить рассмотренные документы)

ст.11, ст. 23, ст. 24, ст.28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.7.4., п. 2.4.13., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 9.21., п. 9.42., п. 9.18., п. 9.38. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно:

- внутренняя отделка пола, стен, потолка в помещениях прачечной ГБУ «Центр помощи детям №1», по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 44 не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: пол покрыт плиткой, которая имеет трещины, механические повреждения; потолок и стены имеют дефекты, повреждения, трещины, отслаивается известковое покрытие, что не допускает проводить их качественную ежедневную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- не проводятся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха механической приточно-вытяжной вентиляции оборудованной в прачечной ГБУ «Центр помощи детям №1», по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 44;

- потолок в умывальной комнате, на кухне, расположенных на первом этаже здания (спальный корпус) ГБУ «Центр помощи детям №1», по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1, имеют следы протекания, дефекты и повреждения; поверхность дверей спальных комнат, поверхность стен туалета в семейной группе №2 с дефектами и повреждениями;

- на момент проверки окна помещений корпусов ГБУ «Центр помощи детям №1», по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1 не оборудованы москитными сетками;

- остекление окон в спальном корпусе на балконах ГБУ «Центр помощи детям №1», по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1 выполнено не из цельного стеклопакета, не проведена замена разбитых стекол; поверхность оконных рам с дефектами и повреждениями, что не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений людей), руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.17 Федерального закона

ГБУ «Центр помощи детям №1»
№ 313
от 11.06 2021 г.

от 25.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу ГБУ «**Центр помощи детям №1**» место нахождения юридического лица – г. Курган, пр. Конституции, 44 (ИНН 4501041284, ОГРН 1024500522551) принять меры по устранению вышеуказанных пунктов нормативно-правовых актов.

в срок до 01.03.2022.

1.1. Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха механической приточно-вытяжной вентиляции оборудованной в прачечной ГБУ «**Центр помощи детям №1**» по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 44 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

1.2. Обеспечить внутреннюю отделку стен, потолка, пола в прачечной ГБУ «**Центр помощи детям №1**» по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 44 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

1.3. Обеспечить внутреннюю отделку потолка в умывальной комнате, на кухне, расположенных на первом этаже здания (спальный корпус), стен туалета и поверхностей дверей спальных комнат в семейной группе №2 ГБУ «**Центр помощи детям №1**» по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

1.4. Оборудовать окна помещений москитными сетками корпусов ГБУ «**Центр помощи детям №1**» по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

1.5. Обеспечить остекление окон из цельного стекла, целостность поверхностей оконных рам, позволяющих осуществить их уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в спальном корпусе на балконах ГБУ «**Центр помощи детям №1**» по адресу: 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, ул. 9 мая, д.1 в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

2. О выполнении п.п. 1.1.-1.5. предписания ГБУ «**Центр помощи детям №1**» в **срок до 02.03.2022** необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган, ул. Куйбышева, 46) информацию о выполнении предписания **в письменном виде с приложением документов в качестве подтверждения выполнения требований предписания.**

3. Контроль за исполнением настоящего предписания п.п. 1.1.-1.2. возложить на ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области Козорезову Татьяну Анатольевну (контактный тел. 46-66-61); п.п. 1.3.-1.5. возложить на ведущего специалиста-эксперта Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Колмогорцеву Татьяну Валерьевну (контактный тел. (35231)231-31-31).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, уполномоченного проводить проверку)


(подпись)

Козорезова Татьяна
Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

С предписанием № 06-5/27 от «11» июня 2021г. ознакомлен (а) и получил (а):
«11» июня 2021г.

И.о. директора
ГБУ «Центр помощи детям №1»



Кузнецова Л.В.